

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2511003

件 名：市営谷津坂住宅(2～6号棟)外壁塗装・屋上防水工事

	質疑内容	回答
1	A-47図 樹木枝払いの樹木サイズと数量をご指示ください。	図面番号A-47による。
2	A-12図 ガラスブロック撤去新設の場所が2か所とありますが、給水棟東面(10個)以外の数量をご指示ください。	給水棟東面のガラスブロックの破損部(2個)の交換です。(図面番号A-36参照)
3	網戸、BSアンテナ等の一時撤去再取付は別途と考えてよろしいでしょうかご指示ください。	網戸、BSアンテナの撤去再取付は入居者が行います。ただし、足場からの作業が必要等、入居者が行えない箇所の一時撤去再取付は工事に含みます。
4	内訳12 集会所のSUSパネル撤去とありますが、場所と厚みを教えてください。	場所は集会所西面です。図面番号A-35に「撤去、モルタル補修」と記載がある箇所です。厚みは1mm程度です。
5	内訳12 FB面格子新設のFBはt5×50@50程度でよろしいでしょうか、また4か所ともW700×H640でよろしいでしょうかご指示ください。	よろしい。
6	最低制限価格算出方法をご指示お願いします。	公社ホームページ掲載の「平成25年7月2日発行 横浜市住宅供給公社調達広告第002号 発注情報詳細」注意事項(4)に記載のとおり、工事の入札における最低制限価格については、横浜市に準じています。