

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2511004

件 名：市営谷津坂住宅(1号棟)外壁塗装工事

	質疑内容	回答
1	A-48図 樹木枝払いの樹木サイズと数量をご指示ください。	図面番号A-48による。
2	A-12図 街灯撤去新設になっていますが、場所と器具の詳細をご指示ください。	場所は図面番号A-07による。 器具の仕様は、パナソニック電気(株)Y F 5 1 3 1 5 E N M同等品とする。 柱は既存利用、灯具のみの撤去新設です。
3	網戸、B S アンテナ等の一時撤去再取付は別途と考えてよろしいでしょうかご指示ください。	網戸、B S アンテナの撤去再取付は入居者が行います。ただし、足場からの作業が必要等、入居者が行えない箇所の一時的撤去再取付は工事に含みます。
4	内訳11、A-29図 給水集中メーター盤撤去とありますが、設備工事の処理は無しと考えてよろしいでしょうかご指示ください。	よろしい。
5	最低制限価格算出方法をご指示お願いします。	公社ホームページ掲載の「平成25年7月2日発行 横浜市住宅供給公社調達広告第002号 発注情報詳細」注意事項(4)に記載のとおり、工事の入札における最低制限価格については、横浜市に準じています。