

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2511017

件 名：市営塩場住宅（1・2号棟）手摺取替工事

	質疑内容	回答
1	A-02号図に「1.既存バルコニー構成手摺を撤去し、アルミ手摺（焼付塗装）に取り替える」と記載 ア．焼付塗装（アクリル焼付・フッ素塗装・粉体塗装） どの仕様でしょうか？ イ．JIS H8602：2010、A1種陽極酸化複合皮膜（シルバー・カラー色）？	陽極酸化塗装複合皮膜 JIS H 8602 複合皮膜の種類：A2 シルバー
2	アルミパネルt4は、（アルミ複合板で良いでしょうか）？ 仕様は不燃・難燃どちらでしょうか	アルミ複合板、不燃とする。