

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2611002

件 名：市営三保みどり台住宅（５～１０号棟）外壁塗装・屋上防水工事

No.	質疑内容	回答
1	樹木枝払いの樹木サイズをご指示願います。	中木（１０本）及び高木（１２本）となります。
2	A-52図以外にも資材置場は確保できるのでしょうか、ご指示願います。	図面A-52「仮設計画参考図」は、参考図となります。実際は、請負人が作成する仮設計画案を基に行う自治会との協議によります。
3	仮設給水は、場内より分岐が出来るかと考えて宜しいでしょうか、ご指示願います。	よろしい。ただし、使用については自治会との協議によります。