

# 質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2612001

件 名：オクトス市ヶ尾（1号棟）外壁・屋上他修繕工事

No.	質疑内容	回答
1	図面番号A-04⑫シングル専用保護塗装仕様、シングルペイントリフレッシュ工法同等以上となっていますが、その工法のメーカー名の公表をお願い致します。	田島ルーフィング株式会社です。
2	設計書P-8・9、搭屋屋上他防水工事で、改質アスファルト熱工法、D-1同等以上、保護塗装共、溶融釜不使用、環境対応型工法となっていますが、特記仕様書、防水改修工事⑦改質アスファルトで工法の指定がありません。トーチ工法で10年保証が出る工法でよろしいでしょうか。	D-1同等以上かつ、環境対応型の工法でお願いします。
3	交通誘導員は何人工想定すればよいですか	資材の搬出入・重機作業時など、第三者及び関係者の安全を確保できる人員を見込んで下さい。
4	工事車両用の駐車スペースは確保できますか	入居者用駐車場を現在7台程度まで、有償で利用できます。
5	工期が長いように思いますが、契約後すぐに着手できないのでしょうか	8月18日以降、外部足場架け作業が可能です。
6	各住戸の玄関扉枠塗装は外部側だけですか。 (入居者との作業日対応は必要ですか)	内側も含む枠全体が塗装範囲です。入居者との作業日程調整も必要です。