

# 質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2711006

件 名：市営六浦住宅污水配管ほか改修工事

No.	質疑内容	回答
1	本工事は無人改修工事でしょうか。それとも在居中工事でしょうか。	在居中工事です。
2	在居中工事の場合、仮設トイレ等工事の中の入居者用仮設施設設置は不要でしょうか。	不要です。(集会所のトイレで対応する予定です)
3	P-018 PS内配管支持平面要領図(改修後)にて図記されているPS床ふさぎ用の1.6mm鉄板ならびにアングル(L-30×30×3t)については、サビ止め塗装品と考えてよろしいですか。 また、1.6mm鉄板はアングルへのビス止めと考えてよろしいですか。	宜しいです。
4	設計書各棟屋内排水設備工事の内訳項目において集合管継手100×75×75の項目と排水・建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FVP)屋内一般75Aの項目がありませんが内訳項目を正としてよろしいですか。	設計書内訳の項目表記にはありませんが、住宅設備工事-住戸-2戸/組の中に含まれています。