

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：3012002

件 名：オクトス市ヶ尾（1号棟）給水設備改修工事

No.	質疑内容	回答
1	<p>図面番号M-12のメーター廻りの配管ですが、横浜市水道局設計指針には各階各戸メーターを設置する場合は、メーター設置器の使用を原則とし、メーター設置器の設置が不可能な場合で、メーター取替時に、戻り水が他に支障を及ぼすおそれのある場合は、M-12の図面の様な施工でという内容が書いてありますが、今回は、設置器を使用しない施工方法で良いのでしょうか。</p>	<p>メーター設置器を用いない方法での施工方法で宜しいです。</p>