

# 質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2811007

件 名：市営初音が丘住宅給水設備改修工事

No.	質疑内容	回答
1	図面番号M-002保温仕様欄の防蝕項目に外面被覆鋼管以外の配管に防食粘着テープハーフラップ巻きと記載されていますが内訳書のどの部分に計上するのですか。	保温工事に含まれます。
2	図面番号M-020（内訳書29ページ）既設管閉止工事にあたり、水道本管工事の接続替え等は不要と考えてよろしいでしょうか。	新規に引き込み直しとしてください。 内訳書28ページの水道接続費です。