

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：1911011

件 名：市営川辺町住宅外部階段塗装工事

No.	質疑内容	回答
1	工事期間中、EVの使用は可能でしょうか？ よろしく願いいたします。	宜しいです。ただし、自治会協議によります。
2	図面番号 A-03 にて 既存落下防止ステンレス金網撤去・新設（枠は既存のまま）と記載がございますが撤去・復旧債取付でもよろしいでしょうか？ よろしく願いいたします。	現場にて協議の上、可能であれば宜しいです。
3	北側踊場手摺りに植物のツルが巻き付いていますが、撤去費用は計上してもよろしいですか？また、どの項目で計上したらよろしいですか？	設計書「4. その他工事 ネットフェンス撤去・新設」に含みます。
4	非常階段北側真下に、交通局の局員駐車がございりますが、車両養生費用は直接仮設工事費の養生の中に計上してもよろしいですか？よろしく願いいたします。	宜しいです。
5	工事期間中、非常時以外の作業時は原則通行止めでもよろしいでしょうか？ よろしく願いいたします。	宜しいです。
	以上	