

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：1911015

件 名：市営十日市場ヒルタウン（3街区1号棟）屋上防水工事

No.	質疑内容	回答
1	工事用駐車場はNo. 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28が利用できると考えてよろしいですか。	可能と考えますが詳細は自治会との協議によります。
2	上記借用できる駐車場に倉庫、休憩所、廃材等を置いてよろしいですか。	自治会との協議によります。
3	外部仮設足場が、手摺先行は先送りとして考えてもよろしいですか。	手摺設置方式若しくは、手摺先行専用足場方式として下さい。
4	駐車場の借用には費用は掛からないと考えてよろしいですか。	よろしいです。
5	足場仮設の壁つなぎ部分は既存とは異なる仕上げと成りますがよろしいですか。	よろしいです。既存と近似の仕上げとしてください。また、簡単に色変わりしない材料としてください
6	材料メーカーは同等品でもよろしいですか。	よろしいです。
7	作業員移動や材料運搬にエレベーターを利用してもよろしいですか。	原則エレベーターは使用不可です。足場を利用してください。
8	くさび緊結式足場を採用してもよろしいでしょうか。	枠組み本足場としてください。
9	衛星放送用のアンテナ移設費用は別途お見積りと考えてよろしいですか？	移設費用は入居者負担となります。
10	養生防護柵と有りますが出幅は1m程度でコンパネ設置程度と考えてよろしいですか。	鋼製の防護柵としてください
11	樹木枝払いと有りますが復旧は見込まなくてよろしいですか。	よろしいです。
12	屋上点検口撤去と有りますが新設も含めた金額と考えてよろしいですか。	6ページ「屋上点検口 ハッチ新設」で別途計上してあります。
13	新設点検口はどのような物を付けるかお教え頂けると幸いです。	ステンレス製、ダンパー付きとしてください。
14	小幅ネットは最上段のみ設置と考えてよろしいですか。	よろしいです。
15	ネット養生シート張りとは有りますが吹き抜け部分は除外と考えてよろしいですか。	吹き抜け部も対象とします。