質　疑　回　答　書

横浜市住宅供給公社

契約番号：1912009
件　　名：金沢センターシーサイド給水管他改修工事

No.	質疑内容	回答
①	４号棟１階天井内配管及び７号棟１階天井内配管を行うため、天井ボード解体・復旧作業の項目が内訳書に記載がないのですが、解体・復旧作業は必要ないのでしょうか。	既存点検口、新設点検口より配管を行う事を想定している為、天井ボードの解体・復旧は見込んでおりません。
②	７号棟１階店舗内作業は、営業外の作業となるのでしょうか。	営業中での作業を想定していますが、店舗との協議によることとします。
	以下余白	