

# 質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2012002

件 名：金沢センターシーサイド駐車場舗装改修工事

| No. | 質疑内容                                    | 回答  |
|-----|---|---|
| 1   | 特別安全対策費として交通整理員（B）は何名でしょうか              | 資機材の搬入、通行人等の危険防止等に配慮した人員配置の人員数をお願いします。    |
| 2   | 設計で見ている路盤改良の工法を教えてください。また、施工部分を教えてください。 | 路盤は表層改良工法（浅層混合処理工法）で今回舗装部分の10%程度を見込んでいます。 |