

質疑回答書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2012014

件名：ヒルズ南戸塚駐車場改修工事

No.	質疑内容	回答
1	<p>特記仕様書の施工上の注意事項で駐車場下が遊水地があり、大型重機の使用できないとの記載がありました。</p> <p>小型切削機の使用との記載がありました。小型切削機には、幅35 c m、1.0m、1.2mと分かれています。どの機種を想定されているかをご教示お願い致します。</p>	<p>設計では切削幅1.0m、質量約7, 100Kg程度を想定しております。</p>
	以上	