

令和4年8月30日

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2211004

件 名： 令和4年度市営鶴ヶ峰南住宅（4号棟）屋上防水改修工事

No.	質疑内容	回答
1	既存笠木撤去後は既存笠木の再取付でしょうか	既存笠木の再取付は行いません。 パラペット端部はL字鋼板を新設します。 (設計図 A-8のとおり)
2	立面図は御座いますでしょうか	設計図のとおりです。
	以上	