

# 質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2911003

件 名：市営小菅が谷住宅（3・4号棟）屋上防水工事

No.	質疑内容	回答
1.	一部防水層撤去とありますが、調査後、実数精算で宜しいでしょうか。	宜しいです。
2.	塩ビシート防水機械固定工法（高反射）とありますが、高反射率シートを使用と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
3.	各所シーリングがPU-2となっておりますが、露出部分については変成シリコンに変更しても宜しいでしょうか。	図面通りとして下さい。
4.	屋上への資材の荷揚げ荷下ろしは、レッカーを使用しても宜しいでしょうか。	ウィンチで積算して下さい。
5.	見積提出前に現地の確認は可能でしょうか。	受け付けておりません。