

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2912004

件 名：ヒルズ南戸塚 給水設備改修工事

No.	質疑内容	回答
1	量水器廻り更新工事でメーターユニット廻りの管材を高性能ポリエチレン管を使用していますがステンレスフレキシブル管ではいけないのでしょうか。 (ソフレックスの様な)	設計図書に記載のとおり、高性能ポリエチレン管とします。